

**ПРЕДПИСАНИЕ № 38/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,

В лице директора государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,

Цымбал Елена Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 29 мая 2017 года № 38 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.06.2017 года по 08.06.2017 года проведена плановая / выездная проверка:

Заместителем главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору Малахова Татьяна Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», по адресу: п. Девятый Вал, тупик Речной, лит. Б проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	руководитель организации не обеспечил проверку огнетушителей.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.478 правил противопожарного режима в РФ	20.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору  
Малахова Татьяна Александровна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"08" июня 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

"08" июня 2017 г.

*Директор ГОАУ ДОО «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского муниципального района  
 УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
 С.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: 2\_3\_опрн@mail.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 37/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,

В лице директора государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,

Цымбал Елена Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 29 мая 2017 года № 37 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.06.2017 года по 08.06.2017 года проведена плановая / выездная проверка:

Заместителем главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору Малахова Татьяна Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», по адресу: п. Девятый Вал, тупик Речной, дит. А проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	руководитель организации не обеспечил проверку огнетушителей. (ОП №3 на первом этаже).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.478 правила противопожарного режима в РФ	20.07.2017	
2	руководитель организации не обеспечил проверку огнетушителей. (ОП №11 на втором этаже).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.478 правила противопожарного режима в РФ	20.07.2017	

3	руководитель организации не обеспечил проверку огнетушителей. (ОП №18 на третьем этаже).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.478 правил противопожарного режима в РФ	20.07.2017	
4	в помещении для проживания персонала (второй этаж) оставлены без присмотра электроприборы включенные в сеть (через удлинитель).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 п.п. «е» п. 4.2 правил противопожарного режима в РФ	20.07.2017	
5	допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3 СНиП 21-01-97*	01.05.2018	
6	на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтого и белого цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящиеся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы.	(ст.4.53.84,151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 21.12.1994 г. ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п.200 Приказа Ростандарта от 16.04.2014 г., п.1. п.5.1.1., п.6.1.4., п.6.2.6., п.6.3.1., п.6.3.2., Таб. 2, п.7.2.5. Приложение «Ж», приложение «И» ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ 30.12.2011 г. № 1225).	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору*  
*Малахова Татьяна Александровна*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"08" июня 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"08" июня 2017 г.

*Директор ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ПРЕДПИСАНИЕ № 35/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,*

*В лице директора государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»,*

***Цымбал Елена Владимировна***

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 5 мая 2017 года № 35 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 22.05.2017 года по 24.05.2017 года проведена внеплановая / выездная проверка:

*Заместителем главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору Малахова Татьяна Александровна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», по адресу: п. Девятый Вал, тупик Речной*  
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.*  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3 СНИП 21-01-97*	01.05.2018	
2	на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	ст.4.53,84,151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	

<p>размещение пожарных кранов, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато – белого цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящиеся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы.</p>	<p>безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 21.12.1994 г. ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п.200 Приказа Ростандарта от 16.04.2014 г., п.1, п.5.1.1., п.6.1.4., п.6.2.6., п.6.3.1., п.6.3.2., Таб. 2, п.7.2.5. Приложение «Ж», приложение «И» ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ 30.12.2011 г. № 1225).</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Надеждинского муниципального района по пожарному надзору  
Малахова Татьяна Александровна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"24" мая 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

"24" мая 2017 г.

Директор ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» Цымбал Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Об устранении недостатков  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
государственное образовательное автономное  
учреждение дополнительного  
образования детей  
Детско-юношеский центр Приморского края  
(ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»)  
ул. Иртышская, 10, г. Владивосток, 690033  
телефон: (423) 236-18-18,  
факс: (423) 240-90-95  
e-mail: dir@ducprk.ru сайт: ducprk.ru  
ОКПО 1373906 6, ОГРН 1032501902212  
ИНН/КПП 2538076836/25380100  
от 12 июля 2017 г. № 20/01-05/187

Начальнику ОНД и ПР  
Надеждинского МР  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Приморскому краю

С.А.Третьякову

Уважаемый Сергей Александрович!

Сообщаю Вам, что недостатки, выявленные в ходе проверок:

- 24 мая 2017 и указанные в предписании 35/1/1 от 24 мая 2017 года;
- 08 июня 2017 и указанные в предписаниях 37/1/1 и 38/1/1;

устранены.

Директор



Е.В.Цымбал

Исп.: И.Афанасьев

т.8 (908) 9-929-939